

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,  
mint I. fokú vízügyi hatóság  
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.  
Levél cím: 7601 Pécs, Pf. 101.  
☎ 72/506-300 Fax: 72/506-350

# VÍZIKÖNYVI PÉLDÁNY !

Ügyiratszám: H/2797-23/2000-12.

Előadó: Zsolnai S.-Ellmayer Cs.-  
Nagy F./KJ

Tárgy: ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. bö-  
hőnyei telepe vízellátásának víz-  
jogi üzemeltetési engedélye  
Vksz.: S. LXIV/72.  
Illeték leróva!

## H A T Á R O Z A T

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.  
(1097 Budapest, Illatos út 23.)  
részére

### VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY-t

adok ki, melyben engedélyezem az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. bőhőnyei telepe  
vízellátására megvalósított víziművek üzemeltetését.

1. Vízgazdálkodási adatok:

Vízimunka helye: Somogy megye  
Böhönye közigazgatási területe

1.1. Feltárt vízkészlet mennyisége  
és minősége: 46 m<sup>3</sup>/d rétegvíz, tisztítással  
ivóvízként felhasználható

1.2. Vízellátó mű mértékadó kapacitása: 40 l/perc

1.3. Engedélyezett vízkivétel:

- vízhasználat jellege: gazdasági célú egyéb

- vízkészlet típus és -minőség: rétegvíz, tisztítással ivóvízként  
felhasználható

- átlagosan: 4 m<sup>3</sup>/d

1.4. Vízkivétel időszaka: folyamatos

2. Engedélyezett víziművek:

2.1. Vízbeszerzés létesítményei:

Fúrt kút:

- kataszteri száma:

K-10.

- mélysége:

64,0 m

- létesítési éve:

1998.

- helyének EOV koordinátái:

x = 117,8

ksz: 7

y = 520,8

ksz: 5

- csövezési adatai:

0,0- 7,0 m  $\phi$  241/228 mm acél  
0,0-45,0 m  $\phi$  153/143 mm acél  
40,5-64,0 m  $\phi$  102/93,5 mm acél

- szűrőzve:

47,0-51,0 m

55,5-59,0 m

- nyugalmi vízszintje:

-16,0 m

- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség:

32 l/perc -33,8 m-es leszívási szinten

- kútszivattyú típusa:

GRUNDFOS 2A-18

Q = 1,6 m<sup>3</sup>/h

H = 85 m

- kútakna, kútfejgépészet:

1,2 x 1,5 x 1,5 m belméretű vb. akna, szabványos szerelvényezéssel

- kút védőterülete:

a kutat körülvevő gyepterület

2.2. Vízelosztás létesítményei:

átmérő

anyag hossz

D 63

KPE 25 fm

2.3. Nyomástartó, illetve -fokozó berendezések:

hidrofor

$$V = 500 \text{ l}$$

$$V_h = 150 \text{ l}$$

$$P_{\max.} = 6 \text{ bar}$$

Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

3. **Az üzemeltetés során a következő előírásokat kell betartani:**

- 3.1. Az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban kell tartani, és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
- 3.2. Az ellenőrzés feltételeit biztosítani kell az engedélyező hatóságok részére.
- 3.3. A hatályos 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján a hálózatba jutó víz gázvizsgálatát el kell végeztetni, és annak eredményét meg kell küldeni a vízügyi hatósághoz. A határértéket meghaladó metángáz-tartalom esetén a vízmű csak az I. fokú vízügyi hatóság által engedélyezett gáztalanító berendezés felszerelésével, illetve a szükséges biztonsági előírások betartásával üzemeltethető.
- 3.4. A kút környezetében a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kialakított belső védőterület fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A külső védőövezetre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni kell.
- 3.5. Az I. fokú vízügyi hatóságnak engedélyes köteles bejelenteni és az engedély módosítását kérelmezni:
  - a vízmű bármilyen megváltoztatására irányuló szándék esetében, és ezt tervekkel dokumentálni kell;
  - a tulajdonos, az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén (okiratokkal igazolva).Amennyiben engedélyes a bejelentést **30 napon belül** nem vagy nem megfelelően teszi meg, az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- 3.6. Az engedélyes köteles az engedély 1. pontjában meghatározott engedélyezett vízkivétel után a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint - vízkészletjárulékot fizetni, és a járulék kiszámítását tartalmazó adatlapot a Vízügyi Igazgatóságnak megküldeni az 1999. CXXV. törvény 9. számú melléklete 17-21. pontjaiban foglaltak alapján.
- 3.7. Az engedélyes köteles tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.

4. **A vízjogi üzemeltetési engedély 2015. december 31-ig érvényes**, mely idő letelte után érvényét veszti, de fenti időpontig - jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén - hivatalból, vagy kérelemre módosítható, szüneteltethető és vissza is vonható.

A vízimű felügyeleti kategóriája:

**III.**

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de az I. fokú vízügyi hatóságnál előterjesztett 2 példányos fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 10 000,- Ft.

### INDOKOLÁS

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Solti Gyára vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett be az I. fokú vízügyi hatósághoz a tárgyi ügyben.

A H/2797-13/1998-12. iktató- és S. LXIV/72. vízikönyvi számon kiadott vízjogi létesítési engedélyben szereplő víziművek megvalósultak.

A megvalósított víziművek vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a szakhatósági állásfoglalását 3780-3/1999. számon - kikötés nélkül - megadta.

Az ÁNTSZ Marcali Városi Intézete a közegészségügyi hozzájárulását 2770-2/1999. számon adta meg.

A kérelem műszaki felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a megvalósított víziművek a rendelkező részben foglaltak betartása mellett üzemeltethetők, a vízgazdálkodás rendjébe illeszkednek.

Az ismertetett tényállás alapján az I. fokú vízügyi hatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (V.t.) 28. §-ának (1) bekezdése és 29. §-ának (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A vízügyi felügyeleti kategória a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ának rendelkezésein alapul.

P é c s, 2000. február 24.

A határozatról értesül:



Gálosi Zoltánné dr.)  
osztályvezető

1. ATEV Fehérjefeldolgozó Rt., 1097 Budapest, Illatos út 23. **tértivevénnyel**